

部屋の詳細

室仕様	室名	101	205
	面積	253	84
	タイプ	クリーンルーム 清浄度クラス 100,000	レンタルラボ
電気関係	電源	交流 50Hz 単相200/100V 三相200V	交流 50Hz 単相200/100V 三相200V
	インターネット環境	情報用コンセントCAT6A(2個口×2箇所) 学内者:TAINSへ接続(10Gbps) 学外者:EPS室にNTT光回線スプリッタ有(直接契約)	情報用コンセントCAT6A(2個口×2箇所) 学内者:TAINSへ接続(10Gbps) 学外者:EPS室にNTT光回線スプリッタ有(直接契約)
機械設備	空調設備	試験控室:空冷ヒートポンプパッケージエアコン(EHP) 室内機:天井カセット形 1台 環境試験室:空冷ヒートポンプパッケージエアコン(EHP) 室内機:床置き形 3台 光学実験室・衛星開発室・搬入前室:クリーンエアコン 室内機:天井埋込ダクト形 9台	空冷ヒートポンプパッケージエアコン(EHP) 室内機:天井カセット形 2台
	給排気設備	外気処理空調機(EHP) 室内機:天井埋込ダクト形 1台 DC用排気ダクト:なし	全熱交換機(天井カセット形) 1台 ドラフトチャンバー用排気ダクト(VE300φ)×2箇所
	給水設備	なし	天井:バルブ止め(25A)×1箇所 PS内に計量メーター有
	排水設備	なし	床:リザーブドレン(65A)×9箇所
	ガス	なし	天井:バルブ止め(25A)×1箇所 PS内に計量メーター有

室仕様	室名	206	207
	面積	32	34
	タイプ	レンタルオフィス	レンタルオフィス
電気関係	電源	交流 50Hz 単相200/100V	交流 50Hz 単相200/100V
	インターネット環境	情報用コンセントCAT6A(2個口×1箇所) 学内者:TAINSへ接続(10Gbps) 学外者:EPS室にNTT光回線スプリッタ有(直接契約)	情報用コンセントCAT6A(1口×1箇所、2口×1箇所) 学内者:TAINSへ接続(10Gbps) 学外者:EPS室にNTT光回線スプリッタ有(直接契約)
機械設備	空調設備	空冷ヒートポンプパッケージエアコン(EHP) 室内機:天井カセット形 1台	空冷ヒートポンプパッケージエアコン(EHP) 室内機:天井カセット形 1台
	給排気設備	全熱交換機(天井カセット形) 1台 DC用ダクト:なし	全熱交換機(天井カセット形) 1台 DC用ダクト:なし
	給水設備	なし	なし
	排水設備	なし	なし
	ガス	なし	なし

室仕様	室名	301-307
	面積	84
	タイプ	レンタルラボ
電気関係	電源	交流 50Hz 単相200/100V 三相200V
	インターネット環境	情報用コンセントCAT6A(2個口×2箇所) 学内者:TAINSへ接続(10Gbps) 学外者:EPS室にNTT光回線スプリッタ有(直接契約)
機械設備	空調設備	空冷ヒートポンプパッケージエアコン(EHP) 室内機:天井カセット形 2台
	給排気設備	全熱交換機(天井カセット形) 1台 ドラフトチャンバー用排気ダクト(VE300φ)×2箇所
	給水設備	天井:バルブ止め(25A)×1箇所 PS内に計量メーター有
	排水設備	床:リザーブドレン(65A)×9箇所
	ガス	天井:バルブ止め(25A)×1箇所 PS内に計量メーター有

その他
共用施設・設備
入居者間の交流用に各階に共用スペースあり
1F 管理事務室、郵便受け、自動販売機(飲料)、 ゴミ保管庫、AED
2F 共創スペース(204)、 コワーキングスペースA202(202)
3F ミーティングルーム(308、309)
4F ミーティングルーム(408、409)
共用機器
MAXHUB CFシリーズ75inch 2台